

Auswahl- und Bestelldaten

Ventilblock 7MF9011-4FA an Relativ- bzw. Absolutdruckmessumformer



Bestellnummer des Messumformers mit „Z“ ergänzen und Kurzangaben hinzufügen.

Kurzangabe

SITRANS P DSIII
7MF403-...1.-..., 7MF423-...1.-... und
SITRANS P300
7MF802-...1.-...

T03

Mit Prozessanschluss Innengewinde
½-14 NPT, eingedichtet mit PTFE-Dichtband

Lieferung inkl. Dichtprüfung bescheinigt
auf Werkszeugnis nach EN10204-2.2

Ventilblock 7MF9011-4EA an Relativ- bzw. Absolutdruckmessumformer



Bestellnummer des Messumformers mit „Z“ ergänzen und Kurzangaben hinzufügen.

Kurzangabe

SITRANS P DSIII
7MF403-...0.-..., 7MF423-...0.-... und
SITRANS P300
7MF802-...0.-...

T02

mit Prozessanschluss Zapfen G½ A nach
EN837-1, mit PTFE-Dichtung zwischen
Ventilblock und Messumformer

Alternatives Dichtungsmaterial:

- Weicheisen
- Edelstahl, W-Nr. 14571
- Kupfer

A70

A71

A72

Lieferung inkl. Dichtprüfung bescheinigt
auf Werkszeugnis nach EN10204-2.2

Weitere Ausführungen:

Lieferung mit Montagewinkel und Montagebügeln aus Edelstahl (anstelle des beim Messumformer mitgelieferten Montagewinkels)

A02

mitgeliefertes Abnahmeprüfzeugnis nach
EN 10204- 3.1 für Messumformer und
angebautem Ventilblock

C12

Öl- und fettfrei gereinigt für Sauerstoffbetrieb

E10

Ventilblock 7MF9411-5BA an Absolut- und Differenzdruckmessumformer



Bestellnummer des Messumformers mit „Z“ ergänzen und Kurzangaben hinzufügen.

Kurzangabe

SITRANS P DSIII
7MF433-..., 7MF443-... und
7MF453-...¹⁾

montiert mit Dichtungen aus PTFE und
Schrauben aus

- Stahl chromatiert
- aus Edelstahl

U01

U02

Lieferung inkl. Dichtprüfung bescheinigt
auf Werkszeugnis nach EN10204-2.2

Ventilblock 7MF9411-5CA an Differenzdruckmessumformer



Bestellnummer des Messumformers mit „Z“ ergänzen und Kurzangaben hinzufügen.

Kurzangabe

SITRANS P DSIII
7MF443-... und 7MF453-...¹⁾

montiert mit Dichtungen aus PTFE und
Schrauben aus

- Stahl chromatiert
- Edelstahl

U03

U04

Lieferung inkl. Dichtprüfung bescheinigt
auf Werkszeugnis nach EN10204-2.2

Weitere Ausführungen:

Lieferung mit Montagewinkel und Montagebügeln aus

- Stahl
- Edelstahl

A01

A02

(anstelle des beim Messumformer mitgelieferten Montagewinkels)

mitgeliefertes Abnahmeprüfzeugnis nach
EN10204-3.1 für Messumformer und
angebauten Ventilblock

C12

Öl- und fettfrei gereinigt für Sauerstoffbetrieb

E10

¹⁾ Für die Messumformer 7MF453-... muss als Anschlussgewinde in den Druckkappen 7/16 - 20 UNF gewählt werden.